

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
**Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Краснодарскому краю г. Краснодар, ул. Уральская, 121, тел./ fax: (861) 225-34-04, тел. дове-
рия (861) 268-64-40**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Темрюкского района
353500, г. Темрюк, ул. Таманская, 69, тел./факс: 8 (86148) 5-33-60, тел. 6-01-60,**

Предписание № 46/1/2

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная учреждение детский сад № 10 муниципалитетного образования Темрюкский район - объект защиты детский сад

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Темрюкского района по пожарному надзору № 46 от «27» апреля 2021 года ОНД и ПР Темрюкского района подполковник внутренней службы Д.Л. Макаренко

(наименование органа ГПН)

Руководствуясь ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 16 ч. 00 мин. «02» июня 2021 г. по 17 ч. 40 мин. «02» июня 2021 г., с 11 ч. 10 мин. «07» июня 2021 г. по 11 ч. 35 мин. «07» июня 2021 г.

проведена проверка инспектором ОНД и ПР Темрюкского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю лейтенант внутренней службы Коваль Ростиславом Эдуардовичем, в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 10 муниципалитетного образования Темрюкский район, расположенного

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

по адресу: 353500, Россия, Краснодарский край, г. Темрюк, пер. Школьный, 7

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МБДОУ ДС № 10 Мельниковой Натальей Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Руководитель организации не обеспечил расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опроки-	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Россий-	09.08.2021	

	дывание (огнетушитель № 5, 6, 14)	ской Федерации» п. 409		
2.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (котельная, электрощитовая)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст.27, ст.18-19; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.12	09.08.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела НД и ПР Темрюкского района
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Краснодарскому краю - государственный инспектор
Темрюкского района по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы
Коваль Ростислав Эдуардович

«07» 06 20 21 г.



Предписание для исполнения получил:

[Signature]
(подпись)
«07» 06 20 21 г.

Заведующий Мещеряков И.А.
(должность, фамилия, инициалы)