

Зарегистрирована

ОНД и ПР Темрюкского района

*(Наименование подразделения МЧС России,  
предоставляющего государственную услугу)*

«28» 05 2021 год

Регистрационный N 05-251-501-70-424**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**Настоящая декларация составлена в отношении Ф1.1  
*(Функциональное назначение)***Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10  
г. Темрюка муниципального образования Темрюкский район (МБДОУ ДС №10)**  
*(полное наименование объекта защиты)*Собственник объекта защиты муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
*Указываются организационно-правовая форма**юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,**индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим**объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании,**предусмотренном федеральным законом или договором)*Основной государственный регистрационный номер записи о государственной  
регистрации юридического лица 1072352001578Идентификационный номер налогоплательщика 2352041845Место нахождения объекта защиты 353502 Краснодарский край, г. Темрюк,  
переулок Школьный 7  
*(Указывается адрес объекта защиты)*Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при  
наличии), которому принадлежит объект защиты 353502, Краснодарский край, г. Темрюк,  
переулок Школьный 7, электронная почта mbdouds10tem@mail.ru тел.8(86148)65567  
моб. 89180449109Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального  
ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты,  
введенных в эксплуатацию)26/01/2009 год*(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта,*не проводилось*изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по*не изменялось*реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)*

N п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	I
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	CO
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф 1.1
1.4	Высота здания	3,8 м
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	365,6 кв. м.
1.7	Объем здания	2 525,7 куб. м.
1.8	Количество этажей	1
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	-
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Пожарная сигнализация, система оповещение и управление эвакуацией, внутренний и наружный водопроводы(гидрант)
2.	<p><i>Вероятность пожара- 0,00495;</i>  <i>Вероятность присутствия людей-1;</i>  <i>Вероятность действия автоматической пожарной сигнализации – 0,8;</i>  <i>Вероятность эвакуации людей -0,99;</i>  <i>Вероятность эффективной работы технических решений противопожарной защиты -0,8;</i>  <i>Вероятность эвакуации по эвакуационным путям-0,999;</i>  <i>Расчетная вероятность воздействия ОФП на отдельного человека в год составляет 0,99E-6, что соответствует требуемым величинам, установленным ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</i></p>	
	<p><i>1. Результаты расчета времени блокирования:</i>  Т, С -70 ; O<sub>2</sub>, кг/м<sup>3</sup> -0,226; CO<sub>2</sub>, кг/м<sup>3</sup> – 0,11; CO, кг/м<sup>3</sup> - 0,00116; HCl, кг/м<sup>3</sup> - 2,3E-5;  AT, Вт/м<sup>2</sup> -1400;  2. ПДЗ по видимости:</p>	



рт\_01-2,96; рт\_02-4,91; рт\_03-3,30; рт\_04-2,00; рт\_05-5,76; рт\_06-6,60;

Система противопожарной защиты «Гранит-24»;

Система передачи сигнала «Стрелец-Мониторинг».

Вывод: расчет времени блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара проведен согласно приложениям №6 №Порядок проведения расчета и математические модели для определения времени блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара» к Методике определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности.

3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Не проводилась.

3.1 Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек.

4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/ не выполняется
4.1 Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013	выполняется
4.2 Наружное противопожарное водоснабжение	СП 4.13130.2009	выполняется
4.3 Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013	выполняется
4.4 Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013	выполняется
4.5 Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 4.13130.2009	выполняется

4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2009	выполняется
4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 4.13130.2013	выполняется
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 4.13130.2009	выполняется
4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ	выполняется

Настоящая декларация разработана заведующим МБДОУ ДС №10

Мельниковой Натальей Анатольевной

(Фамилия, имя, отчество)



(Подпись)

27.05.2021 года

